



№ 27-2963 от 24 МАР 2022
На № _____ от _____

Заместителю начальника ДЭЖиКХ -
председателю комитета по энергетике
мэрии г. Новосибирска
А.В. Белоусову

Уважаемый Александр Валерьевич!

В соответствии с протоколом от 14.03.2022 г. по вопросу актуализации схемы теплоснабжения города, МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» рассмотрена схема теплоснабжения города Новосибирска на период до 2033 года (актуализация на 2023 год) со следующими замечаниями:

1. Включить в представленные материалы Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» величину дополнительного расхода холодной воды при переходе на закрытую схему теплоснабжения, который был ранее Вами предоставлен в декабре 2017 года отдельным письмом.

2. В разделе 6 главы 9 «Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения» в суммарных затратах не указаны затраты на реконструкцию и (или) строительство водопроводов холодной воды с учетом дополнительного расхода холодной воды на ГВС.

3. В разделе 8 «Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения» указаны СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09, утратившие силу. В настоящее время действуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Вступили в силу с 01.03.2021 г.

Заместитель директора по
капитальному строительству

А.С. Лейбович

Шамара О.В.
290-73-70