



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»
Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.57;
e-mail: kanc_nfo@sibgenero.ru; ИНН 7709832989; КПП 540643001; р/с 40702810300340001214;
филиал банка «Газпромбанк» (АО «Восточно-Сибирский»): к/с 30101810100000000877; БИК 040407877

17.09.2019 № 20-12/3.4-11/15876-V

на № _____ от _____

**Начальнику департамента
энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
города Новосибирска**

Д.Г. Перязеву

**630099, Новосибирск,
ул.Трудовая, 1**

О несоответствии проекта актуализированной схемы
теплоснабжения г. Новосибирска до 2034 г.
(по состоянию на 2020 год) требованиям законодательства

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

ООО «СГК» рассмотрело проект Схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 г. (актуализация на 2020 год), размещенный на сайте мэрии г. Новосибирска. В результате рассмотрения представленных документов считаем необходимым отметить следующее:

1. Представленный проект не соответствует требованиям действующего законодательства в части состава документов (отсутствуют разделы, предусмотренные в составе материалов схемы теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения);

2. Представленный проект по целому ряду критериев не соответствует Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212;

3. На сайте мэрии г. Новосибирска проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен не в полном объеме. Так, в тексте утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения и глав Обосновывающих материалов содержатся ссылки на приложения к главам, однако на сайте мэрии г. Новосибирска указанные приложения не размещены. Этот факт не позволяет выполнить полноценный анализ представленного на рассмотрение проекта схемы теплоснабжения.

4. Представленный проект содержит недостоверные сведения о величине тепловой нагрузки ТЭЦ города в базовый период (фактической тепловой нагрузке). По зонам действия ТЭЦ величина существующей тепловой нагрузки необоснованно увеличена более чем на 300 Гкал/ч относительно действительного уровня. В результате этого разработчиками предлагаются необоснованные решения по развитию систем теплоснабжения города.

5. В представленных материалах отсутствует оценка целесообразности выполнения переключения потребителей котельных на теплоснабжение от ТЭЦ или сохранения в

работе каждой котельной. Без каких-либо обоснований указано, что замещению подлежат всего 3 котельные, при этом одна из них переключается также на котельную. В результате к реализации в соответствии с проектом схемы теплоснабжения предлагаются решения, не обеспечивающие реализацию требований федерального законодательства (ФЗ-190 «О теплоснабжении») о приоритетном использовании комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

б. Считаю необходимым отметить наличие большого количества технических ошибок, опечаток, несоответствий данных в тексте и таблицах и т.п.

С учетом выполненного специалистами компании рассмотрения представленных документов считаю необходимым отметить, что проект не соответствует Требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также выразить озабоченность тем фактом, что представленный проект схемы теплоснабжения не содержит проработанных и обоснованных предложений по развитию систем теплоснабжения города и обеспечению надежного и качественного теплоснабжения потребителей.

Заместитель генерального директора –
директор Новосибирского филиала



А.В. Колмаков