

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента ЭЖиКХ
мэрии г. Новосибирска

Д.В. Зайков

«28» 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «НТСК»

С.А. Срыбных

«25» 04 2025 г.

**Летний режим работы тепловых сетей от локальных котельных
ООО «НТСК» на 2025 год**

№	Район тепловых сетей	Наименование теплоисточника	Расход, м³/ч	Давление в подающем тр-де, кгс/см²	Температура воды, °С	Период останова котельной на ремонт
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	Котельная №5 ул. Выборная, 19	-	-	-	-
2.	V	Котельная №10 ул. Европейская, 4	-	-	-	-
3.	V	Котельная №11 ул. Техническая, 19	4,4	6,0	65	30.06. – 11.07.
4.	V	Котельная №12 Гусинобродский тракт, а/я 139	10,8	3,2	65	03.07-15.07.
5.	III	Котельная №14 ул.4-я Пятилетки, 28а	1,2	2,7	70	29.05-10.06.
6.	III	Котельная №15 ул. Лаврова, 7	7,6	2,5	65	19.06-01.07.
7.	III	Котельная №17 ул. Первомайская, 84	-	-	-	-
8.	III	Котельная №19 ул. Старое шоссе, 140	-	-	-	-
9.	III	Котельная №20 ул. Старое шоссе, 5	-	-	-	-
10.	III	Котельная №21 ул. Прибрежный пер, 9	-	-	-	-
11.	II	Котельная №25 ул. Хилокская, 6	-	-	-	-
12.	II	Котельная №27 ул. Клубная, 39	-	-	-	-
13.	II	Котельная №28 ул. Прокопьевская, 314	-	-	-	-
14.	IV	Котельная №32 ул. Охотская, 81б, ДИБ	31,8	4,5	70	28.07. – 08.08.
15.	II	Котельная №34 Кировская районная котельная, цех №1 ул. Петухова, 49а	Работает по режиму замещения мощностями ТЭЦ-3 (см. Летний режим работы новосибирских ТЭЦ)			
16.	IV	Котельная №42, ул. Территория военного санатория «Ельцовка»	15,0	3,0	65	16.06. – 27.06.
17.	II	Котельная №45, ул. Большая, 614	11,0	3,5	75	02.06. - 06.06. 25.08. – 29.08.
18.	II	Котельная №46, ул. Большая, 658	22,1	3,5	75	02.06. - 06.06. 04.08. – 08.08.
19.	III	Котельная №48, ул. Таловая, 1а	-	-	-	-
20.	V	Котельная №51, ул. Ленинградская, 358	1,0	4,0	65	17.07-29.07.
21.	III	Котельная №52, ул. Пихтовая, 2б	1,5	4,0	65	31.07-12.08.
22.	II	Котельная №64, ул. Титова, 253	27,9	7,5	65	02.06. – 06.06. 21.07. - 25.07.