

**ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ В РАБОТУ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ Г.НОВОСИБИРСКА  
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2025 - 2026 г.г.**

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник департамента ЭЖиКХ


г.Новосибирск

Д.В. Зайков

"15" 09 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВЫВОДА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ЗАПУСКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	ДЕТСАДЫ, ШКОЛЫ, ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЖИЛЬЁ И СОЦКУЛЬТБЫТ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ ГОРОДА (ИЛИ ЧАСТИ РАЙОНА)					Общественные учреждения и прочие объекты	
	Сроки подключения этапов.						
	17.09-19.09 (3 дня) Все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома с д/садами, школами и объектами здравоохранения, расположенными на 1-х этажах МКД	19.09-02.10* (3 дня) Жилые дома 1-го этажа	22.09-02.10* (3 дня) Жилые дома 2-го этажа	25.09-02.10* (3 дня) Жилые дома 3-го этажа	28.09-01.10* (4 дня) Жилые дома 4-го этажа		01.10-03.10 (3 дня)
<b>ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТЭЦ-2</b>							
1	Городской тепловой вывод		ул. Ильская, Серебрянниковская, ЦТП-№04, 16, 23, 25, 32	ул. Фабричная, Кубановская, Владимирская ЦТП-№31, 19/84, 21/11, 23, 32	Октябрьский район ЦТП-№06, 09, 14, 15, 16, 26, 29, 33, 37, 39, 40, 41, 50, 51, 55, 59, 02, 35, 45, 49 ул. Революции ЦТП-№13/28,20/18,25	ул. Советская, Чаплыгина, Комсомольский проспект, Шамшурин, ЦТП-№46,19, ЦТП-№06, 07, 08/4, 24,26,28,30,18,35	Железнодорожный, Центральный Октябрьский р-ны
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	54	54	54	54	54	
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	1850	2000	3200	4700	4900	5030
2	Ленинский тепловой вывод		ул. 1-я Чулымская, ул. Планировочная, Путевая, Котковского, ул. Пермитина, ЦТП-№24, 43, 61, 75, 76, 77, 78, 109, 61, Восточный посёлок ЦТП-№79, Обской вывод (Аква-сити, Венеция)	ул. Выставочная, ул.Блохера, Космическая, Ватутина(Ленинский район), ЦТП-№13,14,15,17,20,22,48	Горский ж/м, ЦТП-№52,90, Башня, пл. К. Каркса, Геодезическая, Ватутина(Кировский район), Новогодняя, Вертовская, ЦТП-№12,48 ЦТП-№9,10,11,23,24,41,52,53,55,67	ЦТП Сет.технологии (Горский мкр.) ЦТП-№102,3103, Башня, пл. К. Каркса, Телецентр, Телевизионная, ул. Стартовая, Римского-Косакова, Обл. больница, Немировича-Данченко, Панорама ЦТП-№18, 119, 47,49,21,59,60 ЦТП-№14,30,35,37,42,56, 63,66	Ленинский, Кировский р-н
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	111	111	111	111	111	
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	1990	2570	3350	4310	5180	5790
3	<b>Всего по зоне ТЭЦ-2</b>						
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	165	165	165	165	165	
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	3840	4570	6550	9010	10080	10820
<b>ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТЭЦ-3</b>							
4	Первый ленинский тепловой вывод		ул. Широкая, Котковского, Троллейный жилмассив, ЦТП-№35, 39, 54, 28, 29, 32, 62, 74, Пархоменко, ЦТП-№ 30, 57,88,92	Троллейный жилмассив, ул.Связистов, ЦТП-№31, 33; ул. Плехотного, 102 Западный жилмассив, ул. Фасадная, Филатова, ЦТП-№ 25, 26, 27, 72, 73	Западный жилмассив, ул.Халтурина, Невельского, Колпакеца ЦТП-№ 45, 46, 56,70, 71, 44, 91, 41, 69,84, 95, 103,107	Юго-Западный жилмассив, ул. Титова, ЦТП-№08, 09, 10, 27, 34, 37, 38, 41, 51,82, 98, 102, 101, ЦТП-БТИ Центр, ж/м Чистая Слобода, Станиславский ж/м.ул.Станиславского, Степная, Петровская, Ударная Тульская ЦТП-№01, 04, 05, 06, 07, 39, 64, 65, ЦТП-№11, 16, 36,42 Троллейный ЦТП-№40, 45	Западный, Юго-Западный, Троллейный, Станиславский ж/м
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	3350	4460	5340	6230	7140	7620
5	Второй ленинский тепловой вывод		п.Затон ЦТП-№104, 53, ул. Паллава, Петухова, Акаутуйский ж/м ЦТП-№33,21,45	часть Затуллинского ж/м. ЦТП-№02, 03, 04, 05, 07, 08, 17,18,19,20,26,27,34, 25,28,69,70	ул. Беловеская ЦТП-№48,49,61, ул.Мира, Бурденко, Бетонная, ЦТП-№36,38,46,58,59,57,58,47,50,51,57, 60.	часть Затуллинского ж/м ЦТП-№01, 15, 16, Северо-Чемской жилмассив, ул. Гусаровская, ул. Водозабор ЦТП-№12,13,40,44,62,22, 29, 32, пос. Бутринская роща ЦТП-№64, 65, Матрешки двор	Северо-Чемской ж/м, ул. Бурденко, Мира, Северный проезд
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	4780	5680	6160	6680	7280	7810
6	<b>Всего по зоне ТЭЦ-3</b>						
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	373	373	373	373	373	
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	8130	10140	11500	12910	14420	15430
<b>ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТЭЦ-4</b>							
7	Дзержинский тепловой вывод		Д.Давыдова, Новая Заря, ул. Учительская, О.Дундича ЦТП-д66,д63,д14,кп2	Д.Давыдова, О.Дундича ЦТП-кп 3,5	Д.Давыдова, О.Дундича ЦТП-кп1, Д11		Дзержинский
8	Тепловой вывод "Красная Горка"		Кварталы:25А,25,26,26А,27,27А, ЦТП-кп19,23,32,50	Кварталы:29А,29,32А,32,34,35,39	Кварталы:39А,40,41,42,37,43	Квартал 28,28А,30,30А,33,36,36А по ул.А.Невского, 25 медреса	Калининский
9	Северо-Восточный тепловой вывод		ул. Магаданская, Залесского, Катгодная, Минина, Аэропорт, ЦТП-к21,6,7,8,53,54,58,59,60,61	ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Расветная, Курчатова, ул. Красных Зорь ЦТП-кп8,10, 17, 25, ЦТП гор.больницы 366, 365,352,ЦТП 355,368 (Экран),32,51,42,44,40, ул.Ипподромская, ул. Земнухова, ул. Масникова ЦТП-кп9, 18, ЦТП-355, ЦТП-Кл36(декоративный питомник)	Жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта ЦТП-к10, 46, 47, 45, 3, 62, 16,38, 23, 57,69 Весенняя ЦТП-к48,31,17, Галуцака	ул. Донского, Дачная, ул. Тимирязева, ул. Жуковского, Северная ЦТП-к63,1,2,41,5, Дом ветеранов, з 25, 27, 04, 36, 70, 49, ЦТП-кп28, кп18, ул. Игарская, ул.Фадеева	Засельковский
10	<b>Итого по 3 очереди ТЭЦ-4</b>						
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	3200	5279	5836	6393	7883	8613
11	Западный, Восточный тепловой вывод						
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	120	120	120	120	120	120
12	Северный тепловой вывод		ул. Дунаевского, ул.Патницкого ЦТП-кп1, ул. Объединения - Макаренко ЦТП-кп 15,16	ул. Объединения - Макаренко ЦТП-кп12,13,14			
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	460	670	802	802	802	802
13	<b>Итого по 1-2 очереди ТЭЦ-4</b>						
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	580	670	796	922	922	922
14	<b>Всего по зоне ТЭЦ-4</b>						
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	436	451	458	462	488	514
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	3780	5949	6632	7315	8805	9535
<b>ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТЭЦ-5</b>							
15	I-V Городские тепловые выводы, Первомайский Тепловой вывод		ул. Чапыга, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежной, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая ул.Заслонова,ул.Коминтерна ЦТП-к13,14,23,24,25,09,04,26,28,27,24, 021,23,24, 32,60,71,73; д18,19,20,21, 30/2	ул. Выборная, ул. Вильовская, ул. Рабиновича, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лежана, ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Красина, ул. Национальная, Трикогажаня, ул.Комбинатская, Промышленная, Ползунова пр.Дзержинского, ул. Федосеева, район Сельхозинститута, ул. Ипподромская, ул. Алейская, Светлая ЦТП-019,05,01,25,34,125/1,27,30,4,10,12, 13,17,18,46,53,60/58,54,61; д02,03,04,05,09,06, 07,08,10,16,17,22,23,24,25,31,32, 34, 36, 37,41,43,44, 47,46, 48, 50,68, 69,70; н13, 31	Б.Богаткова, ж/м по ул. Крылова, Советская, Военный городок -только жилая часть, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, Артиллерийская, ул. Автогенная, Ленинградская, Никитинский ж/м ЦТП-д52, 29, 49, 52, 12, 29, 35, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65; н15, 20, 24, 27, 30, 35, 6, 7, 37, 38, 33, 29, 8, 5, 9, 40, 26, 47; 003, 07, 08, 11, 20, 22, 31, 36, 47, 48, 51, 52, 56,58, 59, 53, 63, 36, 61, 57, ж14, 17, 11, 27	ж/м "Берёзовая роща", Писарева, Мичурина, Д. Бедного, ж/м Челюскинцев, Железнодорожная, Шевченкоский жилмассив, Толстого, Орджоникидзе, Романова Шамшиных, Трудовая, Ядринцевская, жилая зона ж/д вокзала, ж/м Ельцовский, Холодильная, Сухарная, Тимирязева, ж/м Липиный, Кропоткинский ж/м, ж/м по Красному проспекту за путепроводом, Кошурникова, Лежана, Фрунзенский жилмассив, Закамский жм. ЦТП-к1, 17, 18, 45, 28, 10, 12, 39, 47/5, 02, 03, 44, 43, 22, 14, 21, 41, ж33, 15, 04, 01, 02, 10, 22, 03, 29, 05, 12, 3, 86; з22, 26, 29, 13, 18, 19, 24, 24, 56, 50, 67, 11, 14, 9, 34, 12, 15, 37, 28, 20, 33, 64; кп06, 07; д01, 15, 26, 33, 34, 28, 40, 45; 062, 63, 44, 28, 38	Центральный Железнодорожный Октябрьский Дзержинский Засельковский Первомайский
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	430	430	430	430	430	430
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	10700	11580	12980	15028	18350	23150
<b>ВСЕГО ПО ГОРОДУ:</b>							
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	1404	1419	1426	1430	1456	944
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	26450	32239	37662	44263	51655	58935
<b>В том числе по правому берегу</b>							
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	920	935	942	946	972	944
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	16330	19529	22812	27043	32055	37715
<b>В том числе по левому берегу</b>							
	Расчётная часовая потребность в подпиточной воде (куб.м./час)	484	484	484	484	484	0
	Расчётная циркуляция нарастающим итогом (куб.м/час)	10120	12710	14850	17220	19600	21220

Примечание: \* окончание отладки и регулировок внутридомовых систем отопления.

  
 Главный инженер ООО "НТСК"  
 С.А. Срыбных  
 "12" 09 2025 г.