


# ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ВОЛНА»

РАССМОТРЕНО:  
Инженер-технолог ТИ 1РТС  
ООО «Новосибирская теплосетевая компания»  
 / Михайлов М.В.  
30.04 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель правления  
ЖСК «ВОЛНА»  
 / Филипова Е.С.  
29.04 2026г.



## ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 – 2027 гг.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234)

### 1. Общие сведения о МКД:

Адрес многоквартирного дома (МКД)	630005, г. Новосибирск, ул.Некрасова,61
Организация, осуществляющая управление МКД	Жилищно-строительный кооператив «ВОЛНА»
Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1965
Площадь помещений в МКД, м.кв.	3240,90
Теплоснабжающая организация	ООО «НТСК»
Материал стен МКД	кирпич
Наличие подвала в МКД — имеется/отсутствует	Цокольный этаж
Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД — имеется/отсутствует	Имеется Тепловычислитель СПТ943,2
Наличие элеватора/теплового пункта в МКД — имеется/отсутствует	Имеется
Система отопления МКД — открытая/закрытая	Закрытая
Схема отопления МКД — однотрубная/двухтрубная/лучевая	Однотрубная
Система ГВС в МКД — открытая/закрытая	Закрытая
Материал трубопроводов системы отопления в МКД —	Металлическая

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО  
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ВХ. № 12101024  
ОТ 04.05. 2026 Г.

металлические/пластиковые/иные	
Система газоснабжения в МКД — имеется/отсутствует	Отсутствует

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

1 Продолжительность отопительного периода, дни	
2023 – 2024 гг.	236
2024 – 2025 гг	233
2025 – 2026 гг	Не окончен
2 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
2023 – 2024 гг.	-5,7
2024 – 2025 гг	-2,9
2025 – 2026 гг	Не окончен
3 Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
2023 – 2024 гг.	887,786
2024 – 2025 гг	876,5
2025 – 2026 гг	Не окончен
4 Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют
5 Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют
6 Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1. Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют
6.2 Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	Отсутствуют
6.3 Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют
7 Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	

2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют
8 Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
2023 – 2024 гг.	Отсутствуют
2024 – 2025 гг	Отсутствуют
2025 – 2026 гг	Отсутствуют

**3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	Не было
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	До 31.08.2026
3	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;	До 31.08.2026
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	До 31.08.2026
5	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	До 31.08.2026
6	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;	До 31.08.2026
7	Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;	До 31.08.2026
8	Осмотр теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	До 31.08.2026
9	Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	До 31.08.2026
10	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;	Дебиторская задолженность отсутствует
11	Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; проверка наличия образования, подготовки.	До 31.08.2026
12	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих	До 31.08.2026

	установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;	
13	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Оборудование отсутствует
14	Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	Газовое оборудование отсутствует
15	Изготовление и подписание с ТОО Акта готовности к отопительному периоду и Паспорта готовности	До 31.08.2026

#### 4. Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки.

№	Наименование документа	Срок подготовки
1	Акт промывки теплопотребляющей установки.	До 31.08.2026
2	Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок	До 31.08.2026
3	Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения	До 31.08.2026
4	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	До 31.08.2026
5	Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.	До 31.08.2026
6	Акт, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	До 31.08.2026
7	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	До 31.08.2026
8	Паспорт теплового пункта	До 31.08.2026

9	Акт периодической проверки узла учета	До 31.08.2026
10	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений	До 31.08.2026
11	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Оборудование отсутствует
12	Акт, подтверждающий выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	Газовое оборудование отсутствует
13	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (или договор на техническое обслуживание с организацией).	До 31.08.2026
14	Приказ об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации (инструкции, схемы, должностные инструкции).	До 31.08.2026
15	Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	До 31.08.2026
16	Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и документы об их образовании.	До 31.08.2026
17	Копии заключенных договоров теплоснабжения	До 31.08.2026
18	Акты разграничения балансовой принадлежности	До 31.08.2026
19	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности (либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности)	До 31.08.2026
20	Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение N 9 Приказ Госстроя 170)	До 31.08.2026
21	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	До 31.08.2026