

ФГУП «УЭВ»
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

ул. Инженерная, д.17, а/я 144
г. Новосибирск, 630090
тел. (383) 326-98-16, факс (383) 326-99-26
e-mail: ueiv@uev.ru

ОКПО 59232421 ОГРН 1025403649677

ИНН 5408183046 КПП 540801001

от 31.07.2026 № 01-08-5144
на № 01-07-5549 от 15.07.2026

Заместителю начальника
департамента председателю
комитета по энергетике
ДЭЖиКХ

Белоусову Александру
Валерьевичу

630099, г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 1

Замечания к ПСТ г. Новосибирска до 2033 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (по состоянию на 2027 год), выносимому на публичные слушания

	Текст структурной единицы проекта (формулировка вопроса)	Содержание предложения	Обоснование необходимости учесть данное предложение
	50401.ОМ ПСТ.007.000 Таблица 14.7 (стр.88-89) Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия ведомственных котельных и котельных прочих ТСО, Гкал/ч ТС-1 ФГУП «УЭВ, Установленная тепловая мощность – 357,6 Располагаемая тепловая мощность – 357,6 Собственные нужды котельной - 5,93 Потери в тепловых сетях- 24,96 Присоединенная тепловая нагрузка: на отопление - 183,94 на вентиляцию - 0; на ГВС -12,96 Резерв тепловой мощности – 129,81 Гкал/ч	<u>Скорректировать данные</u> Таблица 14.7 (стр.88-89) Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия ведомственных котельных и котельных прочих ТСО, Гкал/ч ТС-1 ФГУП «УЭВ, Установленная тепловая мощность – 357,6 Располагаемая тепловая мощность – 357,6 Собственные нужды котельной - 5,93 Потери в тепловых сетях - 24,96 Присоединенная тепловая нагрузка: на отопление - 187,1324; на вентиляцию - 67,058; на ГВС – 15,536 Резерв тепловой мощности – 56,9836 Гкал/ч	Корректировка заявителем в соответствии с предоставленными материалами для корректировки на 2027 г. (в ПСТ не учтены нагрузки на вентиляцию, которая используется для обогрева помещений)

	ТС-2 ФГУП «УЭВ», Установленная тепловая мощность - 262,20 Располагаемая тепловая мощность -262,20 Собственные нужды котельной - 6,05 Потери в тепловых сетях -17,45 Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - 139,45 вентиляцию - 0 на ГВС – 10,05 Резерв тепловой мощности - 99,25 Гкал/ч	ТС-2 ФГУП «УЭВ», Установленная тепловая мощность - 262,20 Располагаемая тепловая мощность -262,2, Собственные нужды котельной - 6,05 Потери в тепловых сетях - 17,45 Присоединенная тепловая нагрузка на отопление - 157,5651; вентиляцию – 21,5583 на ГВС – 12,948 Резерв тепловой мощности – 46,6286 Гкал/ч	
	50401. ОМ-ПСТ.007.000 Таблица 7.6 (стр.31) Мероприятия по реконструкции котельных ТС-1 ФГУП «УЭВ» Капитальный ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация основного и вспомогательного оборудования ТС-1 Годы реализации - 2026	50401. ОМ-ПСТ.007.000 Таблица 7.6 (стр.31) Мероприятия по реконструкции котельных ТС-1 ФГУП «УЭВ» Капитальный ремонт, строительство, реконструкция и (или) модернизация основного и вспомогательного оборудования ТС-1 Годы реализации - 2026 -2027 г.	

Ответственный представитель ФГУП «УЭВ» по схеме теплоснабжения г.Новосибирска до 2033 г.

Фамилия, имя, отчество: руководитель производственно-технической службы – Хахина Ирина Геннадьевна

контактный телефон, Е-mail: hahina@uev.ru; тел. 8 (383) 326-98-33

Заместитель директора -
главный инженер



В.Ю. Борисов

Атеева Людмила Федоровна
(383) 326-98-90